

Pieszyce, 27 grudnia 2017 roku

Nr: ZP 6.2/1/12/2017

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i nadbudowę Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących powyższego przetargu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


Wniosek otrzymany w dniu: 20.12.2017 r.

1. Pytanie:

Czy strop gęstożebrowy Teriva może zostać zamieniony na inny np. z płyt filigran? Producenci stropów Teriva po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego oraz konsultacji z konstruktorami i projektantami działającymi w ich firmie i posiadającymi wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wykonawstwie w/w stropów poinformowali iż: „W odpowiedzi na państwa zapytanie dotyczące wyceny stropu Teriva informuje, iż układ konstrukcyjny przedstawiony na przekroju załączonym do zapytania wyklucza możliwość zastosowania stropów gęsto-żebrowych Teriva II (wysokość konstrukcyjna, schemat statyczny oraz oparcie biegów). Jako alternatywę możemy Państwu przedstawić ofertę na strop typu filigran oraz biegi prefabrykowane” Proszę o ustosunkowanie się do powyższej informacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż strop Teriva może zostać zastąpiony innym.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Miejska w Pieszycach

lek. med. Jerzy Wester

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach
58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 74 836-53-62, fax 74 836-72-27
NIP 882-18-47-960 • REGON 891100480