

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ **PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZCACH**

W poniższym opisie przedstawiono skrócony asortyment wykorzystany w projektowanym obiekcie.

ŚCIANY

➤ **OKLEINA ŚCIENNA**

Na ścianach do wysokości 1,30m nad linią cokołu projektuje się okleinę na podkładzie winylowym zadrukowanym przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany, gramatura nie mniej niż 460gr/m²

Okleina występuje :

- w ciągach komunikacyjnych – wysokość 1,3m nad linią cokołu
- w ciągach komunikacyjnych – wysokość 0,1m nad linią okleiny o wys. 1,3m
- przy kozetkach lekarskich pas o wymiarach 190x65cm (długość x wysokość) klejony na wysokości 60cm.
- przy wieszakach ściennych
- przy biurkach – na szerokość około 2mb

Okleina ma za zadanie chronić ściany przed zabrudzeniami w miejscach narażonych na nie najbardziej, jako że jest całkowicie zmywalna.

➤ **FARBY**

Kolorystykę farb określa się wg uniwersalnego wzornika kolorów NCS.

Projektuje się farbę o parametrach:

- Rodzaj: Farba lateksowa do ścian i sufitów
- Odporność na szorowanie najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.
- Odporność na naświetlanie: Test odporności na naświetlanie lampami bakterioobójczymi UVC: wygląd powłoki i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu.

➤ **KAFLE**

1. Kafle ściennie w gabinetach lekarskich projektuje się spełniając parametry:

- rozmiar kafli: minimum 60x120cm
- płytki gresowe, satynowe lub typu lappato, rektyfikowane, kładzione na fugę o szerokości 2-3mm w kolorze dopasowanym do płytek

Do wykańczania widocznych boków płytek użyć listwy aluminiowej szczotkowanej (nie należy ciąć płytek pod kątem w celu ich połączenia!).

Przy umywalkach kafle projektuje się do wysokości górnej linii drzwi ~2,08m

W pomieszczeniach, gdzie występuje wykładzina, należy wykonać z wykładziny cokół (10cm) i nad nim układać kafle.

Przy blatach oraz umywalkach występujących w ciągach szafek położyć poziomo 1 rząd nad linią blatu. Uwaga: Wysokość położenia kafli zostanie określona po ustaleniu mebli.

2. Kafle w łazienkach projektuje się spełniając parametry:

- Grubość: 10mm
- Klasa antypoślizgowości: R10
- rozmiar kafli: minimum 60x120cm
- płytki gresowe, satynowe lub typu **lappato**, rektyfikowane, kładzione na fugę o szerokości 2-3mm w kolorze dopasowanym do płytek

Do wykańczania widocznych boków płytek użyć listwy aluminiowej szczotkowanej (nie należy ciąć płytek pod kątem w celu ich połączenia!).

DRZWI

Drzwi wejściowe do gabinetów lekarskich, łazienek, magazynów, sal, pokoi socjalnych i pomieszczeń technicznych projektuje się okleinowane CPL 0,2mm z wypełnieniem z płytą otworową.

Ościeżnice drzwiowe projektuje się regulowane opaskowe okleinowane CPL 0,2mm dopasowane pod kolor drzwi.

Drzwi zamykające ciągi komunikacyjne projektuje się z profili aluminiowych z przeszkleniem w kolorze ciemnografitowym.

Drzwi zewnętrzne proponowane aluminiowe.

PODŁOGI – GRES

W ciągach komunikacyjnych, projektuje się płytki gresowe, rektyfikowane o rozmiarach minimum 59x59cm.

PODŁOGI – TARKET

W pomieszczeniach, w których występuje wykładzina, projektuje się cokół o wys. 10cm, zawsze z wykładziny, która w danym miejscu występuje na podłodze.

Wykładzinę typu tarket projektuje się o parametrach:

- Klasa użytkowa: komercyjna 34. Norma ISO 10874 (EN 685)
- Typ wykładziny: Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I. Norma ISO 10581
- Grubość całkowita 2mm
- Waga całkowita minimum: 2800g/m². Norma ISO 23997 (EN 430)

SUFITY

W ciągach komunikacyjnych projektuje się obramowanie sufitu kasetonowego z płyt karton gipsowych podwieszanych o szerokości 30cm wokół pomieszczenia. W suficie tym we wskazanych punktach projektuje się oprawy kierunkowe – dekoracyjne.

Sufity w gabinetach lekarskich projektuje się sufity kasetonowe o podanych parametrach:

- Kolor: Biały
- Typ krawędzi: #MicroLook 90
- Moduł (mm): 1200 x 600 x 15 MM
- Reakcja na ogień: EU - Euroklasa A2-s1,d0
- Pochłanianie dźwięku (alfa w): 0.95
- Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB): 25
- Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku: A
- Odbicie światła (%): 85
- Odporność na wilgoć (%): 95
- Powierzchnia płyty: Perla
- Zawartość materiału z odzysku (%): 53 %
- Materiał: Mineralne sufity podwieszane

POZOSTAŁE UWAGI

Obudowy hydrantów, o ile to możliwe, projektuje się wsunięte w głąb ścian.