

Pieszycy, dnia 24 stycznia 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach.

Adres:

ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszycy

NIP: 8821847960

Telefon: 74 836 72 27

Osoba do kontaktów: Grzegorz Kęsik

e-mail: przetargi@przychodniapieszycy.eu

1.	1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zasilacza awaryjnego UPS 30 kVA dla Zamawianego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej UPS'a i rozdzielnic dedykowanej pod obwody gwarantowane. Miejscem montażu jest budynek Przychodni Miejskiej w Pieszcach przy ul. Królowej Jadwigi 1. II piętro. Kody CPV: 35100000-5 Urządzenia awaryjnie i zabezpieczające Przedmiotem zamówienia ma spełniać następujące parametry: <table><tr><th>Opis wymagań techniczno-funkcyjnych</th><th>Wymagane wartości /funkcje</th></tr><tr><td>Technologia</td><td>VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii)</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>30kVA / 27kW</td></tr><tr><td>Technologia prostownika</td><td>Moduły IGBT wysokiej częstotliwości</td></tr><tr><td>Wyjściowy współczynnik mocy (PF)</td><td>0,9</td></tr><tr><td>Napięcie wejściowe</td><td>400 VAC</td></tr><tr><td>Wejściowy współczynnik mocy</td><td>≥ 0,99</td></tr><tr><td>Tolerancja napięcia wejściowego</td><td>dla 50% obciążenia (190-485) VAC, dla 100% obciążenia (277-485) VAC</td></tr><tr><td>Częstotliwość wejściowa</td><td>40-70 Hz</td></tr><tr><td>Minimalna sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100%</td><td>93%</td></tr><tr><td>Minimalna sprawność w trybie ECO</td><td>98%</td></tr><tr><td>Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji (praca równoległa)</td><td>do 6 jednostek</td></tr><tr><td>Napięcie wyjściowe</td><td>360V/380V/400V/415V VAC (ustawiane z poziomu LCD)</td></tr><tr><td>Częstotliwość wyjściowa</td><td>50/60Hz (programowalna)</td></tr><tr><td>Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) wewnątrz zasilacza UPS</td><td>Statyczny przełącznik, ręczny odłącznik serwisowy</td></tr><tr><td>Czas podtrzymania</td><td>15 minut dla obciążenia 30kVA/24kW, 20 minut dla obciążenia 24kVA/20kW</td></tr><tr><td>Intuicyjny panel LCD</td><td>TAK</td></tr><tr><td>Stabilizacja napięcia wyjściowego</td><td>±1%</td></tr></table>	Opis wymagań techniczno-funkcyjnych	Wymagane wartości /funkcje	Technologia	VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii)	Moc znamionowa	30kVA / 27kW	Technologia prostownika	Moduły IGBT wysokiej częstotliwości	Wyjściowy współczynnik mocy (PF)	0,9	Napięcie wejściowe	400 VAC	Wejściowy współczynnik mocy	≥ 0,99	Tolerancja napięcia wejściowego	dla 50% obciążenia (190-485) VAC, dla 100% obciążenia (277-485) VAC	Częstotliwość wejściowa	40-70 Hz	Minimalna sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100%	93%	Minimalna sprawność w trybie ECO	98%	Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji (praca równoległa)	do 6 jednostek	Napięcie wyjściowe	360V/380V/400V/415V VAC (ustawiane z poziomu LCD)	Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz (programowalna)	Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) wewnątrz zasilacza UPS	Statyczny przełącznik, ręczny odłącznik serwisowy	Czas podtrzymania	15 minut dla obciążenia 30kVA/24kW, 20 minut dla obciążenia 24kVA/20kW	Intuicyjny panel LCD	TAK	Stabilizacja napięcia wyjściowego	±1%
Opis wymagań techniczno-funkcyjnych	Wymagane wartości /funkcje																																				
Technologia	VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii)																																				
Moc znamionowa	30kVA / 27kW																																				
Technologia prostownika	Moduły IGBT wysokiej częstotliwości																																				
Wyjściowy współczynnik mocy (PF)	0,9																																				
Napięcie wejściowe	400 VAC																																				
Wejściowy współczynnik mocy	≥ 0,99																																				
Tolerancja napięcia wejściowego	dla 50% obciążenia (190-485) VAC, dla 100% obciążenia (277-485) VAC																																				
Częstotliwość wejściowa	40-70 Hz																																				
Minimalna sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100%	93%																																				
Minimalna sprawność w trybie ECO	98%																																				
Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji (praca równoległa)	do 6 jednostek																																				
Napięcie wyjściowe	360V/380V/400V/415V VAC (ustawiane z poziomu LCD)																																				
Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz (programowalna)																																				
Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) wewnątrz zasilacza UPS	Statyczny przełącznik, ręczny odłącznik serwisowy																																				
Czas podtrzymania	15 minut dla obciążenia 30kVA/24kW, 20 minut dla obciążenia 24kVA/20kW																																				
Intuicyjny panel LCD	TAK																																				
Stabilizacja napięcia wyjściowego	±1%																																				

	Zniekształcenia napięcia wyjściowego	≤ 2% z obciążeniem liniowym ≤ 5% z obciążeniem nieliniowym
	Współczynnik szczytu przy obciążeniu znamionowym	3:1
	Przeciążenie inwertera	102%-125% przez 10 minuty 125% -150% przez 1 minuta >150% przez 0,5 sekundy
	Złącze interfejsów	RS232 + USB
	Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.)	TAK
	Baterie	Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, umieszczone na stelażu bateryjnym o wymiarach nie większych jak: 950 x 820 x 710 mm (szer x gł x wys)
	Możliwość oddzielnego zasilania linii bypassu wewnętrznego.	TAK
	Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego	TAK
	Poziom hałasu w odległości 1m	≤ 65 dBA
	Współpraca z napięciem z agregatu prądotwórczego	TAK
	Spełnienie wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa potwierdzone deklaracją zgodności CE	TAK
	Instrukcja w języku polskim	TAK
	Gwarancja	24 miesiące
	Autoryzowany serwis oferowanego zasilacza UPS przeprowadzi instalację i uruchomienie urządzenia na obiekcie oraz profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi dla wyznaczonych pracowników	TAK
2. Inne warunki realizacji:		
1) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne oraz wymagane prawem zgody / pozwolenia / dokumentację, konieczną do wykonania przedmiotu zamówienia. W celu realizacji tego warunku Wykonawca otrzyma od Zamawiającego niezbędne pełnomocnictwa. 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz za szkody powstałe na skutek ich prowadzenia. 3) Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 4) Zamawiający informuje, że prace będą odbywały się na czynnym funkcjonującym budynku w związku z czym Zamawiający wymaga takiej organizacji robót aby prowadzone roboty w sposób jak najmniejszy kolidowały z funkcjonowaniem budynku.		
2.	Termin realizacji zamówienia: do 14 marca 2022 roku.	
3.	Kryteria oceny ofert:	

	Cena ☒ 1. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: Cena brutto (C) - waga 100 %. 2. Sposób oceny ofert wg kryterium cena: i. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 1). ii. łączna cena ofertowa brutto za zamówienie zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionej tabeli Formularza oferty. iii. łączna liczba punktów w ocenie kryterium - Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zostanie ustalona wg wzoru: $C = [CN / CR] \times 100\% \times 100$ CN - najniższa oferowana cena brutto CR - cena brutto badanej oferty <i>Punkty będą przyznawane wg powyższego wzoru, przy czym oferta z najniższą ceną za zamówienie otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty będą przeliczne wg wzoru.</i> Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zdobędzie najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach.
4.	Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.
5.	Sposób składania ofert. Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym: ☐ pisemnie ☐ faksem ☒ drogą elektroniczną na adres osoby wskazanej do kontaktu
6.	Sposób przygotowania oferty: Forma elektroniczna: Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia albo oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej i przesłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule e-mail powinna znaleźć się informacja o tym, że zawiera on ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy; b) stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy; c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.
7.	Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w pkt. 7.2 zapytania ofertowego; b. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP; b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

	W zakresie podstaw wykluczenia Zamawiający w postępowaniu stosuje unormowania powyższych przepisów ustawy PZP. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
8.	Inne istotne postanowienia: 1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców. 9) Zamawiający informuje, iż zaleca porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 10) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 11) Zapytanie ofertowe Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy. 12) Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo: a. prowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą, b. przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.
9.	Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego): 1. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia: 31.01.2022 r. Godzina: 10:00 2. Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail osoby wskazanej do kontaktu.
	1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszczę. b) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu związanym z realizacją Umowy; c) dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z

	Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; d) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych oraz inne osoby lub podmioty mogące żądać danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących; e) dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z Umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO; g) nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 2. Wykonawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679: a) prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679: a) prawo do usunięcia jego danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
--	--

.....
[podpis]

WZÓR FORMULARZA OFERTY
Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego UPS 30 kVA

WYKONAWCA - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

ADES:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:

1. Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuję / my wszystkie warunki zawarte w tym zapytaniu, a ponadto oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi/warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz oferuję / my:
 - a) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową bruttozłotych (słownie:.....) zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotęPLN (słownie PLN) kwota netto:PLN
 - b) urządzenie, które spełnia wszystkie poniższe wymogi/warunki/parametry:

Dane ogólne – zasilacza awaryjnego UPS 30 kVA		
Pełna nazwa:	Podać	
Producent:	Podać	
Kraj pochodzenia:	Podać	
Rok produkcji	Podać	

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE STERYLIZATORA	„Tak” albo proszę wpisać parametr /wartość
Technologia	
Moc znamionowa	
Technologia prostownika	
Wyjściowy współczynnik mocy (PF)	
Napięcie wejściowe	
Wejściowy współczynnik mocy	
Tolerancja napięcia wejściowego	
Częstotliwość wejściowa	
Minimalna sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100%	
Minimalna sprawność w trybie ECO	
Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji (praca równoległa)	
Napięcie wyjściowe	
Częstotliwość wyjściowa	
Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obojętne (by-pass) wewnątrz zasilacza UPS	

Czas podtrzymania	
Intuicyjny panel LCD	
Stabilizacja napięcia wyjściowego	
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	
Współczynnik szczytu przy obciążeniu znamionowym	
Przebieżenie inwertera	
Złącze interfejsów	
Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.)	
Baterie	
Możliwość oddzielnego zasilania linii bypassu wewnętrznego.	
Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego	
Poziom hałasu w odległości 1m	
Współpraca z napięciem z agregatu prądotwórczego	
Spełnienie wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa potwierdzone deklaracją zgodności CE	
Instrukcja w języku polskim	
Gwarancja	
Autoryzowany serwis oferowanego zasilacza UPS przeprowadzi instalację i uruchomienie urządzenia na obiekcie oraz profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi dla wyznaczonych pracowników	

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
- Zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
- Następujące części zamówienia zamierzam / -y powierzyć podwykonawcom:

LP	Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom	Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani
1		
2		

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., e-mail):

-
8. Jako załączniki będące integralną częścią oferty załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
- 1) Formularz cenowy;
 - 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
 - 3)

Ofertę sporządzono dnia

Podpis: